

医学院货物、服务类比价项目公告

一、项目基本情况

申购编号：F2023006

项目名称：空调租赁服务（办公实验生活用房等）

预算金额：130000 元（人民币）

采购需求：

一、项目名称：空调租赁服务（办公实验生活用房等）

二、租赁地点：上海交通大学医学院园区内及医学院外配套相关房屋

三、租赁期限：1 年

四、租赁清单：详见附件

五、报价要求：

1、根据清单按空调匹数及配套辅材内容分项报价。

2、根据空调类型报涉及拆装机服务的单价。

六、结算方式：按实际用户签字的装机单为准，定期核定、结算。

七、具体要求：

1、供应商需明确空调租赁牌品；

2、空调要求为变频，能效等级不低于 2 级；

3、供应商提供的空调须确保有产品合格证，保证安装的空调均为新机。不得使用二手空调提供租赁服务（包括翻新机）。

4、空调外机设备(按 1.5 批的标准)工作噪音不高于 50 分贝，室内机噪音不高于 37 分贝。

5、供应商提供 24 小时报修服务，设立专职服务人员及专线服务电话，服务人员统一着装，持证上岗。

6、供应商于空调装机时应贴上租赁标识，并附上报修联系方式。

7、供应商对所采购人所租赁的空调每年两次免费保养（含清洗），空调使用高峰前（春、秋）各安排一次（包括对过滤网的清洁消毒，安装附件安全检查）。须

形成书面台账记录交付于采购人。

8、供应商在采购人校园内开展的各项工作（如安装、维修、保养等），必须严格落实安全操作规范，并遵守采购人安全方面的相关规定，保证采购人人员（如学生、教职工等）人身安全和财产安全。供应商必须严格落实安全生产相关要求，加强校内作业的安全，防止安全事故发生。如有发生，一切责任由供应商承担。

9、空调装机时及租赁期内，供应商应告知空调使用人按空调使用说明的要求正确使用空调设备、遥控器保存及空调使用人原则上不能私自请非供应商专业人员拆修。

10、供应商须根据采购人要求提供拆装机服务。

11、本次租赁服务，空调遥控器免费提供使用，如采购人使用人遗失另行协商赔偿方案。

附件：租赁清单

序号	安置地点	装机匹数	辅材用量
1	西 1-3 层库房	5 匹柜机	拆 5 匹旧机 1 台，加铜管 8 米
2	西 1-3 层库房	5 匹柜机	拆 5 匹旧机 1 台，加铜管 8 米
3	1 舍 106	1.5 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台，加管 2 米
4	东 1 舍 401 内间	1.5 匹挂机	拆 2 匹旧机 1 台，加管 1 米，打洞 1 个
5	东 1 舍 401 外间	1.5 匹挂机	加管 8 米，机架 1 副
6	东 1 舍 403	2 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台
7	东 1 舍 405	2 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台
8	东 1 舍 407	2 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台
9	东 1 舍 409	2 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台
10	东 1 舍 408	2 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台
11	东 1 舍 410	2 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台
12	东 1 舍 412	1.5 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台
13	东 1 舍 413	2 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台
14	东 1 舍 414	1.5 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台，加管 1 米
15	东 1 舍 415	2 匹挂机	拆 2 匹旧机 1 台
16	东 1 舍 417	2 匹挂机	拆 2 匹旧机 1 台
17	东 1 舍 419	1.5 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台，加管 1 米
18	东 7 值班室	1.5 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台，加管 1 米
19	中山 1 号楼值班室	1.5 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台，加管 1 米
20	东 7-108 小房间	2 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台，加管 8 米
21	东 12 舍门卫	1.5 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台
22	东 7 舍电梯间	1.5 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台
23	东 7 舍 108 办公室	2 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台，加管 1 米

24	东 3 车队 1 楼	2 匹挂机	加管 2 米、机架 1 副
25	东 3 车队 1 楼	2 匹挂机	加管 2 米、机架 1 副
26	食堂 1 楼办公室	2 匹挂机	拆 2 匹旧机 1 台、机架 1 副
27	食堂 2 楼办公室	1.5 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台、机架 1 副
28	东 11 舍旁食堂宿舍	1.5 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台、机架 1 副
29	东 7 地下室	2 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台、机架 1 副
30	1 楼充卡处	1.5 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台、机架 1 副
31	1 楼仓库	1.5 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台、机架 1 副
32	东 1 舍 205	2 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台，加管 2 米
33	东一舍 306	2 匹挂机	拆 2 匹旧机 1 台，加管 1 米
34	东一舍 307	2 匹挂机	拆 2 匹旧机 1 台，加管 1 米
35	西 5-2 楼周爱武组实验室	1.5 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台，加管 1 米
36	西 5-2 楼周爱武组实验室	1.5 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台，加管 1 米
37	西 5-2 楼周爱武组实验室	1.5 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台，加管 1 米
38	西 5-2 楼周爱武组实验室	1.5 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台，加管 1 米
39	西 5-2 楼周爱武组实验室	1.5 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台，加管 1 米
40	西二 9 楼冷库	2 匹挂机	加管 5 米
41	西院 4-109 室	1.5 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台
42	西 7-103 室和 2 楼仪器室	2 匹挂机	排水泵 1 台、加管 10 米
43	西三号楼 414	1.5 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台，加管 1 米
44	西 3 号楼 111 室	1.5 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台，加管 1 米
45	西 3 号楼 112 室	1.5 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台，加管 1 米
46	西 3 号楼 113 室	1.5 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台，加管 1 米
47	西 4 号楼 316	2 匹挂机	拆 3 匹天井机 1 台，加管 1 米
48	西 4 号楼 309	2 匹挂机	拆 2 匹旧机 1 台，加管 1 米
49	西三楼后平房	1.5 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台
50	西 8-503	2 匹挂机	拆 3 匹旧机 1 台，加管 1 米
51	西 8-504	1.5 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台，加管 1 米
52	西 8-408	2 匹挂机	拆 3 匹旧机 1 台，加管 1 米
53	西 8-410	2 匹挂机	拆 3 匹旧机 1 台，加管 3 米
54	西 8-410	2 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台，加管 3 米
55	西 8-411	2 匹挂机	拆 2 匹旧机 1 台，加管 2 米
56	西 8-411	1.5 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台，加管 2 米
57	西 8-409	1.5 匹挂机	拆 2 匹旧机 1 台，加管 2 米
58	东 4 舍-314	1.5 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台，加管 1 米
59	小店旁 2 楼	1.5 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台、机架 1 副
60	罗森超市	1.5 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台、机架 1 副
61	东 8 宾馆 1 楼大厅	5 匹柜机	拆 5 匹旧机 1 台，加铜管 2 米
62	中山南一路 3 号楼 101	1.5 匹挂机	加管 2 米
63	中山南一路 3 号楼 101	1.5 匹挂机	加管 2 米
64	预留	1.5 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台，加管 2 米
65	预留	1.5 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台，加管 2 米
66	预留	1.5 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台，加管 2 米

67	预留	1.5 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台，加管 2 米
68	预留	1.5 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台，加管 2 米
69	预留	1.5 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台，加管 2 米
70	预留	1.5 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台，加管 2 米
71	预留	1.5 匹挂机	拆 1.5 匹旧机 1 台，加管 2 米
72	预留	2 匹挂机	拆 2 匹旧机 1 台，加管 2 米
73	预留	2 匹挂机	拆 2 匹旧机 1 台，加管 2 米
74	预留	2 匹挂机	拆 2 匹旧机 1 台，加管 2 米
75	预留	2 匹挂机	拆 2 匹旧机 1 台，加管 2 米
76	预留	2 匹挂机	拆 2 匹旧机 1 台，加管 2 米
77	预留	2 匹挂机	拆 2 匹旧机 1 台，加管 2 米
78	预留	2 匹挂机	拆 2 匹旧机 1 台，加管 2 米
79	预留	2 匹挂机	拆 2 匹旧机 1 台，加管 2 米
80	预留	2 匹挂机	拆 2 匹旧机 1 台，加管 2 米
81	预留	2 匹挂机	拆 2 匹旧机 1 台，加管 2 米

二、申请人的资格要求：

- （1）供应商具有独立承担民事责任的能力；
- （2）供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）在经营活动中没有重大违法记录。

三、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

四、文件提交

- 1、现场提交：上海市重庆南路 227 号 4 舍 321
- 2、电子邮件：yuanqing025@126.com
- 3、截止时间：2023-4-23

五、对本次比选提出询问，请按以下方式联系

名 称：上海交通大学医学院

项目联系人：袁老师 、 吉老师 联系方式：63846590-776214 、
776222